

कार्यालय
पत्रांक: एचएसओ/मेमो/(२०१६)/

अग्निशमन

अधिकारी

रसड़ा,

बलिया

दिनांक: २४-११-२०

सेवा में

स्वामी/प्रबन्धक

द्विवश्याली पीटा पट्टि द्विवश्याली
तीलपट्टि जालीपट्टि

जनपद- बालिया

विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या दिनांक: २०-११-२०१६

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध ५ अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की ट्रिटमेंट हेतु शासनादेश संख्या ११२०(१) / आठ, दिनांक: २७.१२.१९८२ में दिये गये निदेशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये ५०..... भारतीय स्टेट बैंक शाखा शुरुदुन्डु..... जनपद बोलिया में चालान संख्या दिनांक: २४-११-२०१६ द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसाद प्राप्त होने के उपरान्त ५..... अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	P.C.P.	५ (लू)	५	कार्यशील
2				
3				
4				
5				

इस प्रकार आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार जारी गयी। अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है। अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। उपरोक्तानुसार पालन न करने की दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

नोट:- इस प्रमाण पत्र को भवन के सिए अनापत्ति प्रभाण पत्र नहीं माना जायेगा।

अग्निशमन अधिकारी
रसादुद्दा बलिया २४