

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बलिया

पत्रांक :— ३१३१।
सेवा में,

दिनांक :— १७।१२।१६

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
देवस्थली विद्यापीठ,
देवस्थली पोस्ट चिलकहर,
बलिया।

विषय :— देवस्थली विद्यापीठ, देवस्थली पोस्ट चिलकहर, बलिया के भवन का नेशनल बिल्डिंग
के सापेक्ष प्रमाण पत्र के संबंध में।

सन्दर्भ :— आपका पत्र दिनांक 28.11.2016।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में इस खण्ड के सहायक अभियन्ता एवं अवर
अभियन्ता द्वारा आपके विद्यालय का निरीक्षण किया गया हैं, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

पत्रांक :—

- प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बलिया को सूचनार्थ
प्रेषित।
- प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा०), प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बलिया को सूचनार्थ
प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बलिया

दिनांक :—
17।१२।१६

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बलिया

जाँच प्रमाण-पत्र

देवरथली विद्यापीठ, देवरथली पोस्ट चिलकहर, बलिया का भवन निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन बिल्डिंग कोड के रिमार्क कॉलम के अनुसार पायी गयी।

| Sl. No. | Items | Standard | Specification | Remarks |
|---------|-------------------------------|-------------------------|--|---------|
| 1 | Height | 3.60 M | N.B.C. 2005 coium 12.18.1.1 | 3.50 M |
| 2 | Bathroom Height | 2.10 M | N.B.C. Clause- 12.4.1 | 3.50 M |
| 3 | Height of Plinth | 0.45 M | N.B.C. Clause- 12.1.1 | 0.45 M |
| 4 | Stair Width | 1.50 M | N.B.C. Clause- 12.18.1.1 | 1.34 M |
| 5 | Lighting and Ventilation room | 1/10 floor area | N.B.C. Clause- as per N.B.C. 2005 Clause- 15.1.2 | Yes |
| 6 | Fire and life safety | Certified by PHO Ballia | पत्र सं-एफ०एस०ओ० / मेमो / (2016) दिनांक 28.11.2016 | Yes |
| 7 | Roofs | R.C.C. flate Roof | as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1 | Yes |
| 8 | Structure | RCC column and Beam | as per N.B.C. 2005 Clause- 12.19.1 | Yes |

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बलिया